

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50570910 0001

Report No.: CN23L5GF 001

Holder: **SINENG ELECTRIC CO., LTD.**
No.6, Hehui Road,
Huishan District,
Wuxi
214174 Jiangsu
P.R. China

Product: **PV-Inverter**
(PV Grid-connected Inverter)

Identification: Type Designation: SN25PT-X, SN30PT, SN33PT,
SN36PT, SN40PT
Software version: V000B050D001
Remark : Refer to test report CN23L5GF 001 for details.

Tested acc. to: VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 13.01.2023

Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Zertifikatsnummer: A3 50570910 0001

Certificate No.:

Konformitätsnachweis

Hersteller: Manufacturer	SINENG ELECTRIC CO., LTD. No.6, Hehui Road, Huishan District, Wuxi, 214174 Jiangsu, P.R. China
Produkttyp: Type of product	Grid-connected PV inverter
Modell: Model	SN25PT-X, SN30PT, SN33PT, SN36PT, SN40PT
Softwareversion: Software version	V000B050D001
Standard: Standard	VDE-AR-N 4105:2018-11 DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06
Prüfberichtnummer: Report No.	CN23L5GF 001
Ausstellungsdatum: Date of issue	13.01.2023

Die Konformitätsprüfung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird überprüft, ob die Probe den oben genannten Bewertungsanforderungen entspricht. Diese Überprüfung impliziert keine Beurteilung der Herstellung des Produkts und erlaubt nicht die Verwendung eines TÜV-Rheinland-Konformitätszeichens. *The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.*



A.Chen
Zertifizierungsstelle

Seite 1 von 7